


KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

STT	CÁC CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PP. THÍ NGHIỆM	KẾT QUẢ	GHI CHÚ
1	Khối lượng riêng	(g/cm ³)	TCVN 7572-5:2006	2.673	
2	Khối lượng thể tích xốp	(g/cm ³)	TCVN 7572-6:2006	1.417	
3	Độ xốp	(%)	TCVN 7572-6:2006	47.0%	
4	HL bụi, bùn, đất sét	(%)	TCVN 7572-8:2006	0.16	
5	Mô đun độ lớn		TCVN 7572-2:2006	1.70	
6	HL hạt lớn hơn 5 mm	(%)	TCVN 7572-2:2006	0	
7	Tạp chất hữu cơ	So mẫu	TCVN 7572-9:2006	Nhạt hơn mẫu chuẩn	

Thí nghiệm TPH (TCVN 7572-2:2006)

Cỡ sàng	Sốt riêng biệt	Sốt riêng biệt	Sốt tích lũy
(mm)	(gam)	(%)	(%)
5.00	0.0	0.0	0.0
2.50	0.0	0.0	0.0
1.25	112.5	10.8	10.8
0.63	145.2	14.0	24.8
0.32	233.7	22.5	47.3
0.14	414.5	39.9	87.3
< 0,14	392.6	37.8	
Tổng	1038.0		

Biểu đồ TPH



Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu theo TCVN7570 - 2006.